

## Objednací kód OEM 17.609G

14.3.2018

### OEM 17.609G

Snímač tlaku (0 ... 6 / 60 bar)  
Rozsah [bar]

Rozsah [bar]	6	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 ... 6	6	0	0	1										
0 ... 10	1	0	0	2										
0 ... 16	1	6	0	2										
0 ... 25	2	5	0	2										
0 ... 40	4	0	0	2										
0 ... 60	6	0	0	2										
-1 ... 6	V	6	0	2										
-1 ... 10	V	1	0	3										
-1 ... 16	V	1	6	3										
-1 ... 25	V	2	5	3										
-1 ... 40	V	4	0	3										
-1 ... 60	V	6	0	3										
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9	9	9	9										
<b>Měřený tlak</b>														
Relativní													R	
<b>Vstupní signál</b>														
4 ... 20 mA / 2 vodič													1	
0 ... 10 V / 3 vodič													3	
10 ... 90% U <sub>S</sub> / 3 vodič poměrový / U <sub>S</sub> = 2,7 ... 5 V DC													R	
Jiné													9	
<b>Přesnost</b>														
0,50%													5	
0,50% kalibrace vč. kal. listu													T	
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%													N	
Jiná													9	
<b>Elektrické připojení</b>														
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)													1	0
Průchodka PG7 / délku kabelu nutné specifikovat (IP 67)													4	0
+PVC kabel / 1m														
Konektor Micro													C	1
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)													E	0
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713 plastový) (IP 67)													M	0
Kabelový výstup (délku kabelu nutno specifikovat) (IP 68) <sup>1</sup>													T	A
+PVC kabel / 1m														
Jiné													9	9
<b>Mechanické připojení</b>														
7/16" - 20 UNF													U	0
Jiné													9	9
<b>Těsnění</b>														
Bez těsnění - svařeno														2
Jiné														9
<b>Volitelné provedení</b>														
Standard														0
Jiné - např. kombinace uvedených provedení														9

0,- ... bez příplatku

PD... PO dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

1 - kabel bez průchozí kapiláry (přípustná teplota -5 ... +70°C)

2 - není možné pro přípojku tlaku G/4" DIN 3852

Změny vyhrazeny



BD SENSORS s.r.o.  
Hradištská 817  
CZ - 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011  
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz  
info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.