

## Objednací kód OEM 18.600G

14.3.2018

### OEM 18.600G



Snímač tlaku (0 ... 0,1 / 6 bar)  
Rozsah [bar]

0 ... 0,1	1	0	0	0
0 ... 0,25	2	5	0	0
0 ... 0,4	4	0	0	0
0 ... 0,6	6	0	0	0
0 ... 1	1	0	0	1
0 ... 1,6	1	6	0	1
0 ... 2,5	2	5	0	1
0 ... 4	4	0	0	1
0 ... 6	6	0	0	1
-1...0	X	1	0	2
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9	9	9	9

#### Měřený tlak

relativní	R
-----------	---

#### Výstupní signál

4 ... 20 mA / 2 vodič	1
0 ... 10 V / 3 vodič	3
10 ... 90% U <sub>S</sub> / 3 vodič poměrový / U <sub>S</sub> = 2,7 ... 5 V DC	R
Jiný	9

#### Přesnost

0,50%	5
0,50% kalibrace vč. kal. listu	T
1 % (podtlakové rozsahy)	8
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%	N
Jiná	9

#### Elektrické připojení

Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)	1	0	0
Průchodka PG7 / délku kabelu nutné specifikovat (IP 67)	4	0	0
+PVC kabel / 1m			
Konektor Micro	C	1	0
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)	E	0	0
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713 plastový) (IP 67)	M	0	0
Kabelový výstup (délku kabelu nutno specifikovat) (IP 67)	T	A	0
+PVC kabel / 1m			
Jiné	9	9	9

#### Mechanické připojení

G1/4" DIN 3852	3	0	0
G 1/4" EN 837-1/-3 (manometrová)	4	0	0
1/4" NPT	N	4	0
Jiné	9	9	9

#### Těsnění

Viton (FKM)	1
Jiné	9

#### Volitelné provedení

Standard	0	0	0
Jiné	9	9	9

0,- ... bez příplatku

PD... PO dohodě s výrobcem

Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288

1 - kabel bez průchozí kapiláry (přípustná teplota -5 ... +70°C)

Změny vyhrazeny. Technická specifikace viz katalogový list na [www.bdsensors.cz](http://www.bdsensors.cz)



BD SENSORS s.r.o.  
Hradištská 817  
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011  
Fax: +420 572 411 497

[www.bdsensors.cz](http://www.bdsensors.cz)  
[info@bdsensors.cz](mailto:info@bdsensors.cz)



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.