Objednací kód DMD 341

14.3.2018

DMD 341 ☐☐☐ - ☐☐☐☐ - ☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐

Snímač nízkých tlaků (0 … 6 / 1000 mbar

Měřený tlak	
diferenční	3 3 0
relativní	3 3 1
Rozsah [mbar]	
0 … 6 mbar	0 0 6 0
0 … 10 mbar	0 1 0 0
0 … 20 mbar	0 2 0 0
0 … 40 mbar	0 4 0 0
0 … 60 mbar	0 6 0 0
0 … 100 mbar	1 0 0 0
0 … 160 mbar	1 6 0 0
0 … 250 mbar	2 5 0 0
0 … 400 mbar	4 0 0 0
0 … 600 mbar	6 0 0 0
0 … 1000 mbar	1 0 0 1
-6 … 6 mbar	S 0 0 6
-10 … 10 mbar	S 0 1 0
-20 … 20 mbar	S 0 2 0
-40 … 40 mbar	S 0 4 0
-60 … 60 mbar	S 0 6 0
-100 … 100 mbar	S 1 0 0
-160 … 160 mbar	S 1 6 0
-250 … 250 mbar	S 2 5 0
-400 … 400 mbar	S 4 0 0
-600 … 600 mbar	S 6 0 0
-1000 … 1000 mbar	S 1 0 2
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9 9 9 9
Jiné podtlaky (bude přidělen 4 místný kód)	X X X X
Vystupní signál	
4 … 20 mA / 2 vodič	1
0 … 20 mA / 3 vodič	2
0 … 10 V / 3 vodič	3
Jiný	9
Přesnost	
0,35% (P_N > 160 mbar)	3
1% (P_N = 40 … 160 mbar)	8
2% (P_N < 40 mbar)	G
0,35 % kalibrace vč. kalibračního listu (P_N > 160 mbar)	S
1% kalibrace vč. kalibračního listu (P_N = 40 … 160 mbar)	U
2% kalibrace vč. kalibračního listu (P_N < 40 mbar)	L
Jiná	9
Elektrické připojení	
Konektor DIN 436510 (ISO 4400) (IP 65)	1 0 0
M 12 x 1 (4-pólový) (binder 713) (IP 67)	M 0 0
Kabelový výstup (délku kabelu nutno specifikovat) (IP 68) [1] + PVC kabel / 1 m	T A 0
Mechanické připojení	
G 1/8" vnitřní závit	Q 0 0
Ø 6,6 x 11 (pro hadice Ø 6)	Y 0 0
Jiné	9 0 0
Těsnění	
PUR, lepené	6
Volitelné provedení	
Standard	0 0 0
Jiné provedení	9 9 9

0,- … bez příplatku

1 - kabel bez průchozí kapiláry (připustná teplota -5 … +70°C)

PD… PO dohodě s výrobcem

Změny vyhrazeny

BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice
Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497
www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.