BD SENSORS®
tlakoměrná technika

Objednací kód DPS 200

14.3.2018

DPS 200

Snímač tlakové diference (0 … 6 / 1000 mbar)

				-					-		-		-		-				-		-			
Měřený tlak																					
difirenční	8	1	0																		
relativní	8	1	1																		
Rozsah [mbar]																					
0...6				0	0	6	0														
0...10				0	1	0	0														
0...40				0	4	0	0														
0...60				0	6	0	0														
0...100				1	0	0	0														
0...160				1	6	0	0														
0...250				2	5	0	0														
0...400				4	0	0	0														
0...600				6	0	0	0														
0...1000				1	0	0	1														
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)				9	9	9	9														
Jiné rozsahy podtlak (bude přidělen 4 místný kód)				X	X	X	X														
Výstupní signál																					
0 … 10 V / 3 vodič								3													
4 … 20 mA / 2 vodič								1													
4 … 20 mA / 3 vodič								7													
Jiný								9													
Přesnost																					
1 % FSO BFSL (2 % FSO IEC)									G												
2% kalibrace vč. kal. Listu									L												
Displej																					
bez displeje										0											
LC displej										C											
Jiný										9											
Grafika pouzdra																					
BD SENSORS (standard)											1										
neutrální											N										
jiná											9										
Mechanické připojení																					
Ø 6,6 x 11 (pro hadice Ø 6)												Y	0	0							
Ø 4,5 x 10 (pro hadice Ø 4)												Y	0	2							
jiné												9	9	9							
Materiál tlakové přípojky																					
mosaz, poniklovaná																M					
jiná																9					
Další provedení																					
Standard																	0	0	0		
jiné																	9	9	9		

0,-…bez příplatku
PD…po dohodě s výrobcem

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit

BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice
Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497
www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz
Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.