BD SENSORS
tlakoměrná technika

Objednací kód DPS 300

14.3.2018

DPS 300

Snímač tlakové diference (0 … 1,6 / 1000 mbar)

DPS 300: ☐☐☐-☐☐☐☐-☐-☐-☐-☐-☐-☐☐☐-☐-☐☐☐

Položka	Kód
Měřený tlak	
difirenční	8 1 5
relativní	8 1 6
Rozsah [mbar]	
0 … 1,6	0 0 1 6
0 … 4	0 0 4 0
0 … 10	0 1 0 0
0 … 40	0 4 0 0
0 … 250	2 5 0 0
0 … 1000	1 0 0 1
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9 9 9 9
Jiné rozsahy podtlak (bude přidělen 4 místný kód)	X X X X
Výstupní signál	
3-vodič: 0 … 5 V / 0 … 10 V / 0… 20 mA / 4 … 20 mA (přepinatelný)	3Z
2-vodič: 4 … 20 mA	1
Jiný	2
Spínací výstup	
bez spínače	0
2 spínací výstupy (pouze v kombinaci s displejem)	B
Přesnost	
1 % FSO IEC ($P_N \geq 6$ mbar)	8
2 % FSO IEC ($P_N < 6$ mbar)	G
Displej	
bez displeje	0
s LC displejem	C
Jiný	9
Grafika pouzdra	
BD SENSORS	1
Neutrální	N
Jiná	9
Tlaková přípojka	
Ø 6,6 x 11 (pro hadice Ø 6)	Y 0 0
Ø 4,5 x 10 (pro hadice Ø 4)	Y 0 2
Jiné	9 9 9
Materiál tlakové přípojky	
mosaz, poniklovaná	M
Jiný	9
Další provedení	
Standart	0 0 0
automatické nulování	6 0 0
odmocněný výstup (pouze v kombinaci s displejem)	6 0 5
Jiné	9 9 9
Další provedení	

0,-…bez příplatku
PD…po dohodě s výrobcem
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.

BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice
Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497
www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.