

Objednací kód LMP 307i

14.3.2018

LMP 307i

Ponorná nerezová sonda k měření výšky hladiny (0 ... 400 mbar / 20 bar)



Měřený tlak

relativní	4	5	0																	
měřená veličina v m H ₂ O	4	5	1																	
Rozsah	[mH₂O]	[bar]																		
	4,0	0,40			4	0	0	0												
	10	1,0			1	0	0	1												
	20	2,0			2	0	0	1												
	40	4,0			4	0	0	1												
	100	10			1	0	0	2												
	200	20			2	0	0	2												
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)					9	9	9	9												

Materiál pouzdra

nerez 1.4571 (316Ti)	1
Jiný	9

Materiál membrány

nerez 1.4435	1
Jiný	9

Vstupní signál

4 ... 20 mA / 2 vodič	1
0...10 V / 3 vodič	3
Ex ia provedení pro 4 ... 20 mA / 2 vodič	E
I M1 Ex ia I provedení pro doly 4 ... 20 mA / 2 vodič	F
Jiný	9

Těsnění

Víton	1
Jiné	9

Přesnost

0,1% z rozsahu	1
0,1% z rozsahu + kalibrace vč. kal. Listu	P
0,1% výrobní nastavení nestandardního rozsahu	I
0,1% výrobní nastavení nestandardního rozsahu + kalibrace vč. kal. listu	H
Jiná	9

Elektrické připojení

PVC - kabel (cena za 1 m)	1
PUR - kabel (cena za 1 m)	2
FEP - kabel s teflonovým pláštěm (cena za 1 m)	3
TPE - kabel pro teplotu 125°C (cena za 1 m)	4
Jiné	9

Délka kabelu

v celých metrech, např. 3 m	0	0	3
v celých metrech, např. 15 m	0	1	5

Volitelné provedení

Standart	1	1	1
Ochrana pružnou nerezovou trubicou	1	1	8
pružná nerezová trubka (cena za 1 m)			
Rozhraní RS 232 (komunikace přes kabel délka max 20 m)	6	3	0
Snižování napájení 8 ... 36 VDC	0	4	3
Dělitelná kabelová hlava	5	3	0
Jiné provedení	9	9	9

Příslušenství k ponorným sondám

Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel	1003440
Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301	1000278

0,...bez příplatku
 PD...po dohodě s výrobcem
 Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
 Změny vyhrazeny

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
 Hradištská 817
 CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
 Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
 info@bdsensors.cz



Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.