

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, **BD SENSORS s.r.o.**  
Hradištská 817, 687 08 Buchlovice, Česká republika  
IČO 49968416

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že

**výrobek:** snímač tlaku


**typ:** DX3-DMP 341

je ve shodě s následujícími normami:

České normy	Evropské normy
ČSN EN 60079-0 ed. 4:2013	EN 60079-0:2012
ČSN EN 60079-11 ed. 2:2012	EN 60079-11:2012
ČSN EN 60079-26 ed. 3:2015	EN 60079-26:2015
ČSN EN 60079-31 ed. 2:2014	EN 60079-31:2014

a následujícími nařízeními vlády (NV), dále uvedeno číslo EU směrnice:

NV 23/2003 Sb. v platném znění	2014/34/EU v platném znění	(Ex)
NV 616/2006 Sb. v platném znění	2014/30/EU v platném znění	(EMC)
NV 481/2012 Sb. v platném znění	2011/65/EU v platném znění	(RoHs)

Výrobek, za podmínek uvedených v návodu k použití a v ES Certifikátu o přezkoušení typu, splňuje stupeň nevybušnosti  **II 1 G Ex ia IIC T4 příp. II 2 G Ex ia IIC T4, II 2 G Ex ia IIB T4,  
II 1 D Ex tD A20 IP6X T 85°C, II 2 D Ex tD A21 IP65 T 85°C**

TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG  
TÜV CERT-Zertifizierungsstelle  
Am TÜV 1  
D-30519 Hannover

zkoušel daný výrobky a vydal:

ES Certifikát o přezkoušení typu č. TÜV 03 ATEX 2005 X z 17.02.2003 (zkušební zpráva č. 03 YEX 550365)  
Dodatek č. 1 z 12.08.2003 (zkušební zpráva č. 03 YEX 550636)  
Dodatek č. 2 z 24.06.2004 (zkušební zpráva č. 04 YEX 551571)  
Dodatek č. 3 z 26.05.2005 (zkušební zpráva č. 05 YEX 552222)  
Dodatek č. 4 z 21.02.2008 (zkušební zpráva č. 08 203 554426)  
Dodatek č. 5 z 05.10.2009 (zkušební zpráva č. 09 203 555581)

MIKES PRODUCT SERVICE GmbH, D-94342 Strasskirchen, zkoušel daný výrobek a vydal:  
Zkušební protokoly o zkoušce elektromagnetické slučitelnosti č. E 12684 KO, E 12685 KO

FTZÚ Ostrava-Radvanice, notifikovaný orgán č. 1026 vydal:  
Oznámení o zabezpečování jakosti č. FTZÚ 13 ATEX Q 007 z 15.07.2013  
(ČSN EN ISO/ITEC 80079-34 : 2012, NV č. 23/2003 Sb.)

Buchlovice 20.04.2016



Pavel Vaněk  
Vedoucí vývoje elektro



Ing. Radek Burda  
Pověřená osoba Ex

