BD SENSORS
tlakoměrná technika

Objednací kód OEM 17.609G

13.3.2019

OEM 17.609G

☐☐☐☐-☐-☐-☐-☐☐☐-☐☐☐-☐-☐☐☐

Snímač tlaku (0 … 6 / 60 bar)

Popis	Kód
Rozsah [bar]	
0 … 6	6 0 0 1
0 … 10	1 0 0 2
0 … 16	1 6 0 2
0 … 25	2 5 0 2
0 … 40	4 0 0 2
0 … 60	6 0 0 2
-1 … 6	V 6 0 2
-1 … 10	V 1 0 3
-1 … 16	V 1 6 3
-1 … 25	V 2 5 3
-1 … 40	V 4 0 3
-1 … 60	V 6 0 3
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9 9 9 9
Měřený tlak	
Relativní	R
Vystupní signál	
4 … 20 mA / 2 vodič	1
0 … 10 V / 3 vodič	3
10 … 90% U_S / 3 vodič poměrový / U_S = 2,7 … 5 V DC	R
Jiný	9
Přesnost	
0,50%	5
0,50% kalibrace vč. kal. listu	T
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%	N
Jiná	9
Elektrické připojení	
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65)	1 0 0
Průchodka PG7 / délku kabelu nutné specifikovat (IP 67) +PVC kabel / 1m	4 0 0
Konektor Micro	C 1 0
Zvýšení krytí na IP 67 pro konektor DIN 43650 (ISO 4400)	E 0 0
M 12 x 1 (4-pólový) (Binder 713 plastový) (IP 67)	M 0 0
Kabelový výstup (délku kabelu nutno specifikovat) (IP 68) [1] +PVC kabel / 1m	T A 0
Jiné	9 9 9
Mechanické připojení	
7/16" - 20 UNF	U 0 0
Jiné	9 9 9
Těsnění	
Bez těsnění - svařeno	2
Jiné	9
Volitelné provedení	
Standard	0 0 0
Jiné - např. kombinace uvedených provedení	9 9 9

0,- … bez příplatku
PD… PO dohodě s výrobcem
Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288
1 - kabel bez průchozí kapiláry (přípustná teplota -5 …+70°C)
2 - není možné pro přípojku tlaku G/4" DIN 3852
Změny vyhrazeny

BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice
Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497
www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz
Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.