

Objednací kód DPS 300

13.3.2019

DPS 300

Snímač tlakové diference (0 ... 1,6 / 1000 mbar)

□ □ □ - □ □ □ □ - □ - □ - □ - □ - □ □ □ □ - □ - □ □ □ □

Měřený tlak

diferenční 8 1 5
relativní 8 1 6

Rozsah [mbar]

0 ... 1,6 0 0 1 6
0 ... 4 0 0 4 0
0 ... 10 0 1 0 0
0 ... 40 0 4 0 0
0 ... 250 2 5 0 0
0 ... 1000 1 0 0 1
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód) 9 9 9 9
Jiné rozsahy podtlak (bude přidělen 4 místný kód) X X X X

Výstupní signál

3-vodič: 0 ... 5 V / 0 ... 10 V / 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA (přepínatelný) 3Z
2-vodič: 4 ... 20 mA 1
Jiný 2

Spínací výstup

bez spínače 0
2 spínací výstupy (pouze v kombinaci s displejem) B

Přesnost

1 % FSO IEC ($P_N \geq 6$ mbar) 8
2 % FSO IEC ($P_N < 6$ mbar) G

Displej

bez displeje 0
s LC displejem C
Jiný 9

Grafika pouzdra

BD SENSORS 1
Neutrální N
Jiná 9

Tlaková přípojka

Ø 6,6 x 11 (pro hadice Ø 6) Y 0 0
Ø 4,5 x 10 (pro hadice Ø 4) Y 0 2
Jiné 9 9 9

Materiál tlakové přípojky

mosaz, poniklovaná M
Jiná 9

Další provedení

Standart 0 0 0
automatické nulování 6 0 0
odmocněný výstup (pouze v kombinaci s displejem) 6 0 5
Jiné 9 9 9

Další provedení

0,-...bez příplatku

PD...po dohodě s výrobcem

Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.



BD SENSORS s.r.o.
Hradištská 817
CZ – 687 08 Buchlovice

Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497

www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.

