BD SENSORS®
tlakoměrná technika

Objednací kód DS 201P

3.1.2020

DS 201P

Elektronický tlakový spínač (0…60 / 400 bar)

Měřený tlak	
relativní	787
absolutní	788
Rozsah [bar]	
0...60	6002
0...100	1003
0...160	1603
0...250	2503
0...400	4003
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)	9999
Analogausgang	
Bez výstupu	0
4 … 20 mA / 2 vodič	1
0 … 10 V / 3 vodič	3
4 … 20 mA / 3 vodič	7
Ex ia provedení 4 … 20 mA / 2 vodič	E
Jiný	9
Spínací výstup	
1 spínač (u verze-3 vodič pouze s 5-ti kolíkovým konektorem)	1
2 spínače (pouze s 5-ti kolíkovým konektorem)	2
4 spínače (u verze 3-vodič pouze s 8-mi kolíkovým konektorem)	4
Přesnost	
0,50%	5
Jiná	9
Eletrické připojení	
Konektor DIN 43650 (ISO 4400) (IP 65) (4-pólový)	100
Kabelový výstup / délku kabelu nutno specifikovat (IP 65)	TA0
Binder serie 723 (5-pól)	204
M 12 x 1 (5-pólový) (Binder 713) / plastové provedení	N01
M 12 x 1 (8-pólový) (Binder 713) / plastové provedení - PRO 4 SPÍNAČE !	M50
M 12 x 1 (5-pólový) (Binder 713) / kovové provedení	N11
Jiné rozsahy	999
Mechanické připojení	
G 1/2" DIN 3852 s čelmí membránou	Z00
G3/4" DIN 3852 s čelní membránou	Z30
G1" DIN 3852 s čelní membránou	Z31
G 1/2" DIN 3852 s rad. o-kroužkem a čelní membránou	Z61
Jiná	999
Těsnění	
Viton (FKM) (P_N ≤ 40 bar)	1
FFKM (PN ≤ 100 bar)	7
Jiné	9
Výplňové tekutiny	
silikonový olej	1
jedlý olej	2
Jiný	9
Materiál oddělovací membrány	
nerez 1.4435 (316L)	1
Jiný	9
Volitelné provedení	
Standard	000
S chladicím tělesem do 300°C	200
Jiné provedení	999

0,-…bez příplatku
PD…po dohodě s výrobcem
Norma EN 837-1/-3 odpovídá původní DIN 16288
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.

BD SENSORS s.r.o.
Hradišťská 817
CZ – 687 08 Buchlovice
Tel.: +420 572 411 011
Fax: +420 572 411 497
www.bdsensors.cz
info@bdsensors.cz

Společnost BD SENSORS s.r.o. je certifikována společností TÜV SÜD Czech dle normy ISO 9001.