Objednací kód LMK 807

3.9.2019

LMK 807

Ponorná plastová sonda k měření výšky hladiny (0…0,4 /25 bar)

☐☐☐-☐☐☐☐-☐-☐-☐-☐-☐-☐-☐☐☐-☐☐☐

			Kód
Měřený tlak			
relativní			3 9 0
měřená veličina v m H_2O			3 9 1
Rozsah	**[mH_2O]**	**[bar]**	
	4,0	0,40	4 0 0 0
	6	0,6	6 0 0 0
	10	1,0	1 0 0 1
	16	1,6	1 6 0 1
	25	2,5	2 5 0 1
	40	4,0	4 0 0 1
	60	6	6 0 0 1
	100	10	1 0 0 2
	160	16	1 6 0 2
	250	25	2 5 0 2
Jiné rozsahy (bude přidělen 4 místný kód)			9 9 9 9
Materiál pouzdra			
PP-HT			R
Materiál memrány			
Keramika Al_2O_3 96%			2
Výstupní signál			
4 … 20 mA / 2 vodič			1
0 … 10 mA / 3 vodič			3
Jiný			9
Těsnění			
Viton			1
EPDM			3
FFKM			7
Jiné			9
Přesnost			
0,50%			5
0,50% + kalibrace vč. kalibračního listu			T
Tabulka naměřených hodnot pro přesnost 0,50%			N
Jiná			9
Elektrické připojení			
PVC - kabel (cena za 1 m)			1
PUR - kabel (cena za 1 m)			2
FEP - kabel s teflonovým pláštěm (cena za 1 m)			3
Jiné			9
v celých metrech, např. 3 m			0 0 3
v celých metrech, např. 15 m			0 1 5
Volitelné provedení			
Standard			0 0 0
Provedení s teplotním čidlem Pt 100			0 1 3
Jiné provedení			9 9 9
Příslušenství k ponorným sondám			
Svorka k zavěšení sondy - pozinkovaná ocel			1003440
Svorka k zavěšení sondy - nerez 1.4301			1000278
Průchodka PG16 - upevnění kabelu			5002200

0,-…bez příplatku
PD…po dohodě s výrobcem
Příplatky za kalibraci nepodléhají případným slevám.
Změny vyhrazeny.

Tento dokument obsahuje specifikaci pro objednání produktu; podrobné technické parametry produktu a jeho možných variantních provedení jsou uvedeny v katalogovém listu. BD SENSORS si vyhrazuje právo změnit technické parametry snímačů bez dalšího upozornění.